

APROBATA TECHNICZNA

**INSTYTUT
NAFTY I GAZU
PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY**

PL 31-503 Kraków,
ul. Lubicz 25A
tel.: (12) 421 00 33
fax: (12) 430 38 85

Nazwa wyrobu:

**GAZOWE PRZEWODY Z RUR
STALOWYCH FALISTYCH**

**do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym
i innych obiektach budowlanych**

Nr Aprobaty:

AT/2015-03-06 wydanie I/2015

Wnioskodawca:

**FAMAS S.A.
ul. Kopernika 36
90-552 Łódź**

**Termin ważności do
22 czerwca 2020 r.**

Miejsce produkcji:

**FAMAS S.A.
ul. Kopernika 36
90-552 Łódź**

W wyniku postępowania aprobowego w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8.11. 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. R.P. z dnia 23.11.2004 r. Nr 249 poz. 2497), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy udziela Aprobaty Technicznej na wyrób:

Gazowe przewody z rur stalowych falistych typu PSR w odmianach:

- **06A, DN 20** z przyłączami: 2 nakrętki ściągające $G\frac{3}{4}$ + 2 uszczelki płaskie NBR, o maksymalnej dopuszczalnej długości (po rozciągnięciu) $L_{max} = 0,7$ m,
- **06AN, DN 20** z przyłączami: gwint $R\frac{3}{4}$ + nakrętka ściągająca $G\frac{3}{4}$ + uszczelka płaska NBR, o maksymalnej dopuszczalnej długości (po rozciągnięciu) $L_{max} = 0,7$ m,
- **07A, DN 25** z przyłączami: 2 nakrętki ściągające $G1$ + 2 uszczelki płaskie NBR, o maksymalnej dopuszczalnej długości (po rozciągnięciu) $L_{max} = 0,8$ m,
- **07AN, DN 25** z przyłączami: gwint $R1$ + nakrętka ściągająca $G1$ + uszczelka płaska NBR, o maksymalnej dopuszczalnej długości (po rozciągnięciu) $L_{max} = 0,8$ m,
- **08A, DN 15** z przyłączami: 2 nakrętki ściągające $G\frac{1}{2}$ + 2 uszczelki płaskie NBR, o maksymalnej dopuszczalnej długości (po rozciągnięciu) $L_{max} = 0,5$ m,
- **08AN, DN 15** z przyłączami: gwint $R\frac{1}{2}$ + nakrętka ściągająca $G\frac{1}{2}$ + uszczelka płaska NBR, o maksymalnej dopuszczalnej długości (po rozciągnięciu) $L_{max} = 0,5$ m.


Gazowe przewody z rur stalowych falistych typu PSR przeznaczone są do przyłączania urządzeń gazowych (zainstalowanych na stałe) do instalacji gazowych zasilanych paliwami gazowymi zgodnie z normą PN-C-04753:2011. Przewody przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu gazu MOP 0,5 w zakresie temperatur -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.R.P. z dn.10.09.2004 r. Nr 198, poz.2041), wyrób, na który została wydana Aprobata Techniczna zostaje dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie Krajowej Deklaracji Zgodności z Aprobata.

Kierownik Działu
Aprobat Technicznych

Tadeusz Dziedzic

Kraków; 23 czerwca 2015 r.



Dyrektor
Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego

Maria Ciechanowska

Egzemplarz nr ...1... z 4

APROBATA TECHNICZNA

Aprobata jednostronicowa jest integralną częścią wielostronicowej Aprobaty AT/2015-03-06 wyd. I/2015