



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**
**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0785/03/2014

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Zawory bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym i upustowym do podgrzewaczy ciepłej wody AF-4 (gwint zewn. 1/2" gwint wewn. 1/2", ciśnienie otwarcia 6,7 bar) - synonim RED-4; AF-8 (gwint zewn. 3/4" gwint wewn. 3/4", ciśnienie otwarcia 6,7 bar) - syn. RED-8**

Zawierający / containing: mosiądz, POM, stal AISI 304, 316

Przeznaczony do / destined: zabezpieczania przed zbyt wysokim ciśnieniem podgrzewaczy ciepłej wody o maksymalnej temperaturze wody 90° i ciśnieniu znamionowym 6 bar

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

Wyprodukowano w Chinach dla AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AFRISO Sp. z o. o.
42-677 Czekanów
Szalsza, ul. Kościelna 7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-10-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-10-16
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 16 października 2014

The date of issue of the certificate: 16th October 2014

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiadły